



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(РОСТЕХНАДЗОР)

П Р И К А З

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Москва

Регистрационный № 67823

от "22" марта 2022г.

25 февраля 2022г.

№ 62

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007), частью первой статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3589; 2021, № 24, ст. 4188), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443), пунктом 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1080 (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2021, № 28 ст. 5510), и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2021, № 50 ст. 8591), приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что плановые выездные проверки, проводимые при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа, предусмотренной пунктом 1 настоящего приказа, определен список вопросов, отражающих соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом таких обязательных требований.

Руководитель



А.В. Трембицкий

Утверждена
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «25» февраля 2022 г. № 62

Форма

Место для
QR-кода

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
4. Дата заполнения проверочного листа:
5. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)
			Да	Нет	Неприменимо	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечивается ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией:	Статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3589; 2018, № 31, ст. 4860) (далее - Федеральный закон № 117-ФЗ);				
1.1.	контроль (мониторинг) показателей состояния гидротехнических сооружений (далее - ГТС)?					
1.2.	оценка безопасности ГТС на основании полученных данных, и анализ причин ее снижения?					
2.	Осуществляются ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией:	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ				
2.1.	разработка критериев безопасности ГТС?					
2.2.	уточнение критериев безопасности ГТС?					
3.	Разработаны ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией правила эксплуатации ГТС?	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ				

4.	Созданы ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией резервы, предназначенные для ликвидации аварии ГТС:	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ					
4.1.	финансовые?						
4.2.	материальные?						
5.	Обеспечено ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией создание локальных систем оповещения на ГТС I и II классов?	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ					
6.	Обеспечено ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения на ГТС I и II классов?	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ					
7.	Информирует ли собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация совместно с органами местного самоуправления население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений?	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ					
8.	Соответствует ли квалификация работников эксплуатирующей организации обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации?	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ					
9.	Проведена ли аттестация работников эксплуатирующей организации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений в объеме требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений?	Статьи 9, 9.1 Федерального закона № 117-ФЗ					

10.	Обеспечено ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией внесение ГТС в Российский регистр ГТС?	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ				
11.	Имеются ли у собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организации:	Статья 10 Федерального закона № 117-ФЗ				
11.1.	декларация безопасности ГТС при эксплуатации ГТС I, II или III класса?					
11.2.	декларация безопасности ГТС при консервации ГТС I, II, III или IV класса?					
11.3.	декларация безопасности ГТС при ликвидации ГТС I, II, III или IV класса?					
12.	Имеются ли у собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организации договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС?	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ				
13.	Имеются ли у собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организации финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС (за исключением обстоятельств непреодолимой силы)?	Статья 17 Федерального закона № 117-ФЗ				
14.	Осуществляется ли собственником гидротехнического сооружения ежегодная индексация с учетом уровня инфляции величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в	Пункт 6 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденных				

	результате аварии гидротехнического сооружения?	постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 1596 (Собрание законодательства Российской Федерации», 2020, № 41, ст. 6438) (далее - Правила № 1596)				
15.	Обеспечено ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией проведение регулярного обследования ГТС перед составлением декларации безопасности ГТС комиссией с обязательным участием представителей органа государственного надзора и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий?	Пункт 4 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1892 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7747) (далее - Положение № 1892)				
16.	Имеется ли у собственника гидротехнического сооружения:	Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ, Пункт 2 Правил консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1589 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 41, ст. 6431) (далее - Правила № 1589)				
16.1.	решение о консервации ГТС?					
16.2.	решение о ликвидации ГТС?					
17.	Соответствует ли типовой форме решения о консервации и (или) ликвидации ГТС (за исключением судовых и портовых ГТС):	Пункт 4 Правил № 1589, приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 463 «Об утверждении типовой формы решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения (за исключением судовых и портовых гидротехнических сооружений)»				
17.1.	решение собственника о консервации ГТС?					
17.2.	решение собственника о ликвидации ГТС?					

			(зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2020 г., регистрационный № 61461)				
18.	Сформирована ли собственником:		Статья 12.1 Федерального закона № 117-ФЗ, пункт 9 Правил № 1589				
18.1.	комиссия для оценки соответствия выполненных работ по консервации и (или) ликвидации ГТС (далее - Комиссия) мероприятиям, определенным решением о консервации и (или) ликвидации ГТС после завершения мероприятий (работ) по консервации и (или) ликвидации ГТС?						
18.2.	Комиссия для оценки соответствия выполненных работ по консервации и (или) ликвидации ГТС сформирована в 30-дневный срок?						
19.	Включены ли собственником в состав Комиссии представители:		Пункт 10 Правил № 1589				
19.1.	федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности ГТС?						
19.2.	органов местного самоуправления, на территории которых находится консервируемое и (или) ликвидируемое ГТС?						
20.	Имеется ли у собственника акт обследования ГТС и его территории, составленный Комиссией после осуществления мероприятий по:		Пункт 11 Правил № 1589				
20.1.	консервации?						
20.2.	ликвидации?						

21.	Соответствует ли акт обследования ГТС, составленный Комиссией, типовой форме акта обследования ГТС и его территории после осуществления мероприятий по:	Пункт 11 Правил № 1589, приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 465 «Об утверждении формы акта обследования гидротехнического сооружения и его территории после осуществления мероприятий по консервации и (или) ликвидации (за исключением судовых и портовых гидротехнических сооружений)», (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61591)					
21.1.	консервации ГТС?						
21.2.	ликвидации ГТС?						
22.	Направлена ли собственником в 10-дневный срок копия акта обследования ГТС и его территории, составленного Комиссией после осуществления мероприятий, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение Российского регистра ГТС и государственного водного реестра, в целях внесения информации по:	Пункт 11 Правил № 1589					
22.1.	консервации ГТС?						
22.2.	ликвидации ГТС?						
23.	Удовлетворяют ли сооружения и конструкции, находящиеся под напором воды, а также их основания и примыкания нормативным (проектным) показателям водонепроницаемости и фильтрационной прочности?	Пункт 3.1.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2003 г., регистрационный № 4799) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757					

		<p>(зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52754), от 9 января 2019 г. № 2 (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2019 г., регистрационный № 53624), от 8 февраля 2019 г. № 81 (зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2019 г., регистрационный № 54199), от 11 февраля 2019 г. № 90 (зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2019 г., регистрационный № 54200), от 13 февраля 2019 г. № 98 (зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2019 г., регистрационный № 54828) (далее – ПТЭЭСиС)</p>				
24.	<p>Проводились ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией многофакторные исследования напорных ГТС, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с привлечением специализированных организаций с оценкой их:</p>	<p>Пункт 3.1.1 ПТЭЭСиС</p>				
24.1.	<p>прочности?</p>					
24.2.	<p>устойчивости?</p>					
24.3.	<p>эксплуатационной надежности?</p>					
25.	<p>Проводилась ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией проверка прочности бетона в бетонных ГТС на участках, расположенных в зонах переменного уровня и подверженных воздействию:</p>	<p>Пункт 3.1.2 ПТЭЭСиС</p>				
25.1.	<p>динамических нагрузок?</p>					

25.2.	фильтрующей воды?								
25.3.	минеральных масел?								
25.4.	регулярному промораживанию?								
26.	Поддерживаются ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией в исправном состоянии крепления откосов?				Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС				
27.	Предохраняются ли грунтовые сооружения от повреждения животными?				Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС				
28.	Производятся ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией очистка берм и кюветов каналов от:				Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС				
28.1.	мусора?								
28.2.	грунта осейей?								
28.3.	выносов?								
29.	Допускается ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией зарастание откосов и гребня грунтовых сооружений:				Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС				
29.1.	деревьями?								
29.2.	кустарниками?								
30.	Сооружены ли в необходимых местах на подводящих и отводящих каналах:				Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС				
30.1.	лестницы?								

30.2.	мостики?								
30.3.	ограждения?								
31.	Обеспечивается ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией надежная работа уплотнений деформационных швов?	Пункт 3.1.4 ПТЭЭСиС							
32.	Соблюдается ли запрет на размещение грузов и устройство каких-либо сооружений, в том числе причалов, автомобильных и железных дорог, на бермах и откосах каналов, плотин, дамб и у подпорных стенок в пределах расчетной призмы обрушения?	Пункт 3.1.5 ПТЭЭСиС							
33.	Поддерживаются ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией в исправном состоянии дренажные системы для отвода профильтровавшейся воды?	Пункт 3.1.7 ПТЭЭСиС							
34.	Обеспечены ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией дренажные системы водонепроницаемыми устройствами?	Пункт 3.1.7 ПТЭЭСиС							
35.	Осуществляется ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией непрерывный отвод воды из дренажных систем от сооружений?	Пункт 3.1.7 ПТЭЭСиС							
36.	Проводятся ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией испытания крупнообломочного материала упорных призм, подвергнувшихся сезонному замораживанию и оттаиванию на:	Пункт 3.1.9 ПТЭЭСиС							

36.1.	механическую прочность?							
36.2.	сдвиговую прочность?							
37.	Обеспечивается ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией постоянная рабочая готовность насосов откачки воды при эксплуатации подземных зданий гидроэлектростанций (далее - ГЭС)?				Пункт 3.1.11 ПТЭЭСиС			
38.	Обеспечивается ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией исправность при эксплуатации подземных зданий ГЭС:							
38.1	вентиляционных установок?				Пункт 3.1.11 ПТЭЭСиС			
38.2.	запасных выходов?							
39.	Обеспечивается ли собственником (эксплуатирующей организацией) исправность аварийного освещения при эксплуатации подземных зданий ГЭС?				Пункт 3.1.11 ПТЭЭСиС			
40.	Указаны ли в инструкции по эксплуатации ГЭС скорости воды в каналах:							
40.1.	минимальные?				Пункт 3.1.12 ПТЭЭСиС			
40.2.	максимальные?							
41.	Указаны ли в инструкции по эксплуатации ГЭС допустимые скорости:							
41.1.	опорожнения водохранилищ?				Пункт 3.1.13 ПТЭЭСиС			

41.2.	наполнения водохранилищ?								
41.3.	опорожнения бассейнов?								
41.4.	наполнения бассейнов?								
41.5.	опорожнения каналов?								
41.6.	наполнения каналов?								
41.7.	опорожнения напорных водоводов?								
41.8.	наполнения напорных водоводов?								
42.	Обеспечена ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией при эксплуатации напорных водоводов нормальная работа:								
42.1.	опор?								
42.2.	уплотнений деформационных швов?								
42.3.	компенсационных устройств?								
43.	Исключена ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией повышенная вибрация оболочки при эксплуатации напорных водоводов?								
44.	Обеспечена ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией защита напорных водоводов от:								
44.1	коррозии?								
44.2.	абразивного износа?								
		Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС							
		Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС							
		Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС							

45.	Исключено ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией раскрытие поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов более 0,3 мм (если иное значение раскрытия не предусмотрено проектной документацией) при эксплуатации напорных водоводов?	Пункт 3.1.14 ПТЭЭСИС			
46.	Обеспечена ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией постоянная готовность к действию автоматических защитных устройств, предусмотренных на случай разрыва напорного водовода?	Пункт 3.1.14 ПТЭЭСИС			
47.	Обеспечена ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией динамическая устойчивость для всех эксплуатационных режимов работы напорных водоводов?	Пункт 3.1.14 ПТЭЭСИС			
48.	Обеспечена ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией защита здания ГЭС от затопления в случае повреждения (разрыва) напорных водоводов?	Пункт 3.1.14 ПТЭЭСИС			
49.	Производится ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией проверка состояния аэрационных устройств в сроки, указанные в местной инструкции по эксплуатации ГЭС?	Пункт 3.1.16 ПТЭЭСИС			
50.	Внесены ли собственником гидротехнического	Пункт 3.1.18 ПТЭЭСИС			

59.	Определены ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией в инструкции по эксплуатации ГТС:	Пункт 3.1.28 ПТЭЭСиС					
59.1.	состояние КИА?						
59.2.	сроки проверки КИА?						
60.	Оснащены ли автоматизированными системами диагностического контроля (АС/ДК) напорные ГТС?	Пункт 3.1.28 ПТЭЭСиС					
61.	Обеспечивается ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией ведение наблюдений в объеме, предусмотренном местной инструкцией, за:	Пункт 3.1.29 ПТЭЭСиС					
61.1.	осадками сооружений и их оснований?						
61.2.	смещениями сооружений и их оснований?						
61.3.	деформациями сооружений?						
61.4.	деформациями облицовок?						
61.5.	трещинами сооружений?						
61.6.	состоянием деформационных и строительных швов?						
61.7.	креплением откосов грунтовых плотин?						
61.8.	креплением откосов грунтовых дамб?						
61.9.	креплением откосов грунтовых каналов?						
61.10.	креплением откосов грунтовых выемок?						

61.11	состоянием напорных водоводов?									
61.12.	режимом уровней бьефов гидроузла?									
61.13.	фильтрационным режимом в основании грунтовых сооружений?									
61.14.	фильтрационным режимом в теле грунтовых сооружений?									
61.15.	фильтрационным режимом в основании бетонных сооружений?									
61.16.	фильтрационным режимом в теле бетонных сооружений?									
61.17.	фильтрационным режимом в береговых примыканиях грунтовых сооружений?									
61.18.	работой дренажных устройств?									
61.19.	работой противофильтрационных устройств?									
61.20.	режимом грунтовых вод в зоне сооружений?									
61.21.	вибрацией сооружений?									
61.22.	сейсмическими нагрузками на сооружения?									
61.23.	прочностью бетона сооружений?									
61.24.	водонепроницаемостью бетона сооружений?									
61.25.	напряженным состоянием конструкций?									
61.26.	температурным режимом конструкций?									
61.27.	коррозией бетона сооружений?									

Пункт 3.1.29 ПТЭЭСиС

62.28.	коррозией металла сооружений?								
61.29.	состоянием сварных швов металлоконструкций сооружений?								
61.30.	выделением газа на отдельных участках ГТС?								
61.31.	размывом водобоя сооружений?								
61.32.	размывом рисбермы сооружений?								
61.33.	размывом дна сооружений?								
61.34.	размывом берегов сооружений?								
61.35.	коррозией облицовок сооружений?								
61.36.	истиранием облицовок сооружений?								
61.37.	просадками сооружений?								
61.38.	оползновыми явлениями сооружений?								
61.39.	заилением каналов и бассейнов?								
61.40.	зарастанием каналов и бассейнов?								
61.41.	переработкой берегов водоемов?								
62.	Обеспечивается ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией ведение наблюдений за воздействием льда на сооружения и их облещением в сроки, установленные местной инструкцией, и в предусмотренном ею объеме?								
63.	Указаны ли в инструкциях для каждого напорного ГТС критерии безопасности, с которыми								
		Пункт 3.1.29 ПТЭЭСис							
		Пункт 3.1.29 ПТЭЭСис							
		Пункт 3.1.29 ПТЭЭСис							

	сравниваются результаты наблюдений по КИА?								
64.	Производятся ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией уточнение первоначальных (проектных) критериев безопасности ГТС по мере накопления данных натурных наблюдений?	Пункт 3.1.29 ПТЭЭСИС							
65.	Проводится ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией контроль за:								
65.1	напряженным состоянием анкерного крепления вмещающего массива при эксплуатации подземных зданий электростанции?								
65.2.	напряженным состоянием осевого крепления вмещающего массива при эксплуатации подземных зданий электростанции?								
65.3.	деформациями смещения стен и свода камеры подземных зданий электростанции?	Пункт 3.1.31 ПТЭЭСИС							
65.4.	фильтрационным режимом массива подземных зданий электростанции?								
65.5.	температурным режимом массива подземных зданий электростанции?								
65.6.	протечками воды в помещениях при эксплуатации подземных зданий электростанции?								
66.	Установлены ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией на головном узле ГТС:	Пункт 3.1.33 ПТЭЭСИС							

66.1.	базисные реперы?								
66.2.	рабочие реперы?								
67.	Установлены ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией на станционном узле ГТС:								
67.1.	базисные реперы?								
67.2.	рабочие реперы?								
68.	Обозначены ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией на местности знаками оси основных сооружений?								
69.	Связаны ли с базисными реперами оси основных сооружений?								
70.	Имеют ли анкерные опоры напорных водоводов марки, определяющие положение опор:								
70.1.	в плане?								
70.2.	по высоте?								
71.	Имеются ли у собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организации на водонапорных ограждающих плотинах и дамбах, каналах, туннелях, дамбах золошлакоотвалов знаки, отмечающие:								
71.1.	попикетно длину сооружения?								
71.2.	начало сооружения?								

71.3.	конец сооружения?							
71.4.	радиусы закруглений сооружений?							
71.5.	места расположения скрытых под землей или под водой устройств?							
72.	Защищена ли КИА от:							
72.1.	повреждений?							
72.2.	промерзаний?							
73.	Имеет ли КИА четкую (читаемую) маркировку?							
74.	Осуществляется ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией комиссионный предпаводковый осмотр с проверкой подготовки к паводку (паводку):							
74.1.	всех ГТС?							
74.2.	механического оборудования?							
74.3.	подъемных устройств?							
75.	Осуществляется ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией осмотр сооружений после прохождения половодья (паводка)?							
76.	Производится ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией осмотр подводных частей сооружений и туннелей:							

76.1.	После 2 лет эксплуатации?							
76.2.	После 5 лет эксплуатации?							
77.	Находится ли в исправности и в состоянии готовности к работе механическое оборудование ГТС (затворы и защитные ограждения с их механизмами), средства его дистанционного или автоматического управления и сигнализации, а также подъемные и транспортные устройства общего назначения?	Пункт 3.1.37 ПТЭЭСис						
78.	Осматривается ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией в соответствии с утвержденным графиком механическое оборудование ГТС?	Пункт 3.1.38 ПТЭЭСис						
79.	Проверяется ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией в соответствии с утвержденным графиком механическое оборудование ГТС?	Пункт 3.1.38 ПТЭЭСис						
80.	Проводится ли собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией инструментальное обследование основных затворов, находящихся в эксплуатации 25 лет и более, с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет?	Пункт 3.1.38 ПТЭЭСис						
81.	Оборудованы ли основные затворы указателями высоты открытия?	Пункт 3.1.39 ПТЭЭСис						
82.	Имеют ли привязку к базисным реперам:							
82.1.	индивидуальные подъемные механизмы?	Пункт 3.1.39 ПТЭЭСис						